

附件 2：阜外华中心血管病医院二次供水设施清洗消毒及水质检测服务采购项目采购需求

1、对我院二次供水设施每年至少清洗消毒 2 次，对我院二次供水水质每月检测 1 次，并出具报告建立档案，使我院二次供水设施清洗消毒和水质检测符合《郑州市城市供水管理条例》的相关规定，满足相关部门对我院二次供水设施清洗消毒和水质检测的要求；

2、投标人包工包料包安全，招标费用包含所有人工、设备、药剂、措施、交通、税金等与该服务相关的一切费用；

3、该服务为上门服务，包括取水样和送报告，并提供施工记录和相关影像资料；从事水箱清洗的人员应携带有效的健康证。

4、水质检测因子包括：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离性余氯、菌落总数、总大肠菌群。

5、水样送国家认可的具有相关资质的机构进行检验。检测报告必须有 CMA 标志、检测机构的营业执照复印件和检验检测机构资质认定证书复印件，且在有效期内。

6、应服从医院管理，采取必要措施尽量减少对医院正常运行的影响，医院提供免费水电，但不提供停车和财产保管义务。

7、二次供水水箱参数如下：

医疗区生活水箱有效容积：119m³，8.5×7×2.5h

生活区生活水箱有效容积：75m³，7.5×5×2.5h

生活热水储热水箱有效容积：57m³，6×6×2h

生活热水供热水箱有效容积：96m³，6×10×2h