

# 阜外华中心血管病医院液氧、瓶装氧采购项目

## 包 2（瓶装氧）采购需求

### 一、总体要求

- 1、满足临床科室要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照科室要求提供交钥匙工程；
- ★2、投标商应具有《药品生产许可证》、《药品注册批件》、《危险化学品经营许可证》、《气瓶充装许可证》、《道路危险货物运输许可证》或委托具备运输资质的运输公司；
- ★3、如投标人无法运输配送，需委托有资质的运输公司进行配送，并签订三方协议；
- 4、供货年限：3 年。

### 二、技术要求

二	技术要求	
★1	生产的氧气符合《中华人民共和国药典最新版要求》（2020 年版），氧纯度不小于 99.5%，瓶装压力大于 12Mpa	具备
2	免费配备专用运输车辆，并按照约定的时间到达指定地点	具备
★3	免费提供气瓶，并每年免费对气瓶进行年检（含医院气瓶），保证所有气瓶均符合规定要求	具备
4	提供 40L, 10L, 4L, 2L 规格的报价(含名称、规格、单价)	具备

### 三、技术及售后服务

- 1、投标人须具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并具有承担本项目的服务能力；
- 2、保证在恶劣天气条件，能够为医院及时供氧；
- # 3、若医院继续用氧，保证在 3 小时内将应急备用气体送至医院；
- 4、中标方应对医院工作人员进行氧气安全知识培训，直至技术人员熟练掌握使用技能为止，定期检查气瓶的安全附件等；
- 5、接到订货电话 6 小时内保障交货。